

DIRECTION DE LA SECURITE SANITAIRE

Gourbeyre, le mercredi 5 août 2026

SANTE ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR

Affaire suivie par : Département EDL
Courriel : ars971-edl@ars.sante.fr
Tél. : 0590 99 64 61-0590 99 64 62

Le Directeur Général de l'Agence de Santé
de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-
Barthélemy

à

Réf. : MR/SSEE/N°2026- 270

Monsieur Michel HOTIN
Maire du Gosier
Hôtel de ville
97190 LE GOSIER

Monsieur le Maire,

Les résultats d'analyse du prélèvement de contrôle effectué le 03/08/2026 sur le site de baignade de l'anse TABARIN, reçus ce jour, ont permis de mettre en évidence une contamination bactériologique de cette eau.


Ces analyses révèlent un dépassement réglementaire des germes indicateurs de contamination fécale.

	Entérocoques (UFC/100 mL)	Escherichia coli (UFC/100 mL)	Qualification
Résultats obtenus	<15	1177	Mauvais
Valeurs seuils	370	1000	

Je vous informe qu'un nouveau prélèvement aura lieu prochainement. Les résultats de contrôle vous seront communiqués dans les meilleurs délais. Dans l'attente et pour prévenir l'exposition des baigneurs, une interdiction temporaire de la baignade doit être prise par vos soins.

Par ailleurs, je vous rappelle que le profil de ce site doit être révisé. Un profil à jour à pour vocation d'opérer une gestion préventive de la baignade.

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée


Le Directeur Général
d'Agence de Santé
de Guadeloupe
Saint-Martin
Saint-Barthélemy

Copie à :
Monsieur le Préfet